

АКТ от 20.09.2026

**периодической проверки естественной вентиляции в домах,
использующих газовые приборы**

Мы, нижеподписавшиеся, председатель ООО «НАШ ДОМ» и директор Общества с ограниченной ответственностью «ХАБИНВЕСТ», в соответствии с периодичностью, определенной постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на наличие тяги вентиляционных каналов газифицированных помещений.

В многоквартирном доме № 7з по ул. Лесная в кв. № с 1 по 8.

В ходе осмотра установлено: оголовки вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии, зона ветрового подпора отсутствует, каналы обособлены, герметичны, тяга соответствует нормативным показателям. Механические повреждения и засоры в световом сечении капала отсутствуют. Проходимость каналов полная, вентиляционные каналы признаны пригодными к эксплуатации в течение периода до следующей плановой проверки.

Замеры произведены при обеспечении притока воздуха через открытую форточку/фрамугу согласно ГОСТ Р 59947-2021, комбинированным термоанемометром RGK моделей АМ-20, заводской номер №25091130, свидетельство о поверке №С-ДТЖ/05-02-2026/501908209 действительно до 04.02.2027.

Замеры производила Ливицкая Полина Витальевна, регистрационный номер МЧС 000018/2026

Собственники извещены о том, что согласно п. 21 «г» Постановления Правительства РФ №410, он обязан содержать в чистоте и исправности оконечные устройства вентиляции (решетки, сетки). Контроль за чистотой сетки решетки и её своевременная очистка от бытовой пыли и жирового налета осуществляется собственником самостоятельно.

Специализированная организация не несет ответственности за отсутствие тяги, возникшее по причине засорения расходных материалов (сеток) в процессе эксплуатации, самовольное изменение конструкции вентиляционных каналов и подключение принудительных вытяжных систем (кухонных вытяжек, вентиляторов) в каналы, предназначенные для естественной вентиляции. А также организация не несет ответственности за отсутствие тяги, вызванное аномальными погодными условиями (сильный ветер, температура Дурная инверсия).

Настоящий акт предоставляется в обслуживающую организацию в 3-х дневный срок, а при наличии неисправностей в каналах в день составления акта.

Председатель >

Директор ООО «ХАБИИВДК

/Зубарев Д.Р.

